

# OBEC STARÝ TEKOV

Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov

č. j.: 2/2022

Starý Tekov, dňa 6.4.2023

evid. č.: 3/2022-SP/sab

## ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE -Verejná vyhláška-

### Titl.

navrhovateľ: **Západoslovenská distribučná, a.s.**

IČO: 36361518

so sídlom: **Čulenova 6, 816 47 Bratislava**

v zastúpení: **Obec Rybník**, starostom Petrom Šrámekom

(IČO: 00307424)

adresa: **Hlavná 2, 935 23 Rybník**

podal dňa: 4.1.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**Rozšírenie distribučnej siete, LE – Rybník – Sv. Anny vinice – VN, TS, NN**“.

Obec Starý Tekov, ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), posúdil návrh podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na podklade tohto **vydáva** stavebný úrad, podľa § 39, § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 452/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov

### **rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie distribučnej siete, LE – Rybník – Sv. Anny vinice – VN, TS, NN“,**

ktorej účelom je výstavba elektroenergetických zariadení, s cieľom zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre nové odberné miesta vo viničnej oblasti obce Rybník. Stavba je umiestnená mimo zastavaného územia obce Rybník, okres Levice, v katastrálnom území Rybník, s členením stavby na:

#### **Stavebné objekty:**

- SO 01 – Prípojka VN – VN vzduch, ÚO úsekový odpínač,
- SO 02 – Prípojka VN – VN kábel,
- SO 03 – Trafostanica – stavebná časť

- PS 01 – Trafostanica – technologická časť,
- SO 04 – Prívod NN – NN kábel,

v nasledovnom rozsahu:

s umiestnením

v kat. území: **Rybník**,

v obci: **Rybník**,

na pozemkoch parc. č.: 1413/1, 1454, 1609 /stav E-KN/, 1083/2, 1048, 1359, 4300, 4301, 1083/2, 4302, 1048, 4305, 1609/1 /stav C-KN/ – líniová stavba /nová TS bude umiestnená na pozemku parc. č. 4302 /C-KN/.

### **Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba „Rozšírenie distribučnej siete, LE – Rybník – Sv. Anny vinice – VN, TS, NN“ bude ako líniová stavba umiestnená v kat. území Rybník, v obci Rybník, na vyššieuvedených pozemkoch tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese „Situácia VN, NN, TS“ č. výkresu „2“, v M=1:2000, vypracovanom v 11/2021 – zodpovedný projektant, autorizovaný stavebný inžinier Ing. František Urbaník, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia,

t. j.:

#### **Popis trasy /stavebných objektov/ stavby:**

územie pre navrhovanú výstavbu sa nachádza v extraviláne obce Rybník, pričom účelom navrhovanej stavby je zabezpečenie kvalitnej dodávky el. energie pre nové odberné miesta vo vinici v požadovanom množstve a kvalite.

- Stavebný objekt SO 01 – Prípojka VN – VN vzduch, ÚO úsekový odpínač:

Pôvodný podperný bod č. 4032 vymení za nový podperný bod železobetónový stĺp z predpätého betónu JB 12/15. Na nový stĺp sa namontuje nová konzola Láhka s kompozitnými podpernými izolátormi R12,5T-145/600/370 v bezpečnostnom vyhotovení. Uchytenie vodičov VN vedenia sa realizuje prostredníctvom špirálového väzu. Pod vedenie sa dosadí nový ručne ovládaný úsekový odpínač OTE 25-400-32 s integrovanými obmedzovačmi prepätia HDA-24NA, ktorý je osadený káblovými zvodmi, ktoré sa k vzdušnému VN vedeniu pripájajú prostredníctvom PPN svoriek SL30. Pre ochranu vtáctva sa na konzolu vedenia namontuje schválená ekologická chránička Aprotect JZ. Okolo stĺpu podperného bodu je potrebné zriadiť uzemnenie - ekvipotenciálne kruhy - dva na troch miestach prepojené obvodové zemniče uložené vo vzdialenosti 0,5 m a 2 m od osi stĺpa, pričom vnútorný kruh bude uložený v hĺbke 0,4 m a vonkajší kruh v hĺbke 0,7 m. Zemniče vyhotovíť vodičmi FeZn 30x4. Uzemňovaciu sústavu pripojiť na uzemňovacie vodiče PB skúšobnou svorkou SRO3. Nový podperný bod je nutné označiť číslom v zmysle predpisov prevádzkovateľa a musia sa na ňom umiestniť bezpečnostné tabuľky W012 podľa STN ISO 7010 a trojtabuľka podľa predpisov prevádzkovateľa.

- Stavebný objekt SO 02 – Prípojka VN – VN kábel:

Kábel NA2XS(F)2Y 1x240 12,7/22 kV je jednožilový VN kábel s hliníkovým kruhovým viacdrôtovým jadrom s menovitým priemerom jadra 240 mm<sup>2</sup>, XPE izoláciou, vodeodolnou páskou, s medeným tienením priemeru 16 mm<sup>2</sup> a plášťom z HDPE určený pre uloženie v zemi. Pri prechode káblového vedenia zo vzduchu do zeme budú káble uložené v ocelevej chráničke D=133/126,6mm do výšky 6,0 m nad úroveň terénu. V zemi vo voľnom teréne bude káblové vedenie uložené v káblovej ryhe hĺbky 130 cm šírky 50 cm, pričom samotný kábel bude v hĺbke min. 100 cm, v pieskovom lôžku, s krytím zákrytovou doskou uloženou nad káblovým vedením a výstražnou fóliou uloženou cca 30 cm nad zákrytovou doskou. Vodiče káblového vedenia budú

uložené do tesného trojuholníka a budú zviazané plastovými páskami na zväzkovanie káblov vo vzdialenosti max. 2 m od seba. Napojenie káblového vedenia 22 kV sa zhotoví na PB Č. 4032 pomocou vonkajších káblových koncoviek typu COT1.2403L-SC a pripojenie v trafostanici pomocou vnútorných káblových koncoviek typu CIT1.2403L-SCS T-adaptérom RSTI-5854 s obmedzovačom prepätia RSTI-SA. Tienenie VN kábla bude uzemnené na uzemňovaciu sústavu na prechode vzduch - zem pri PB Č. 4032 a v trafostanici.

- Stavebný objekt SO 03 – Trafostanica – stavebná časť:

Betónová bloková transformačná stanica EH 6 sa používa ako súčasť rozvodu el. energie v oblasti elektroenergetiky (distribučné rozvody), ako aj pre napojenie menších a stredných priemyselných rozvodov. Podľa nárokov na dodávaný elektrický výkon je možné kombinovať prístrojové vybavenie ako aj estetické riešenie, ktoré je možné prispôbiť praniu a potrebám zákazníka. Transformačná stanica má samostatný priestor pre transformátor a samostatný priestor pre VN, NN (a v prípade potreby kompenzačný) rozvádzač. Transformačná stanica svojím vyhotovením (všetky prístroje a transformátor) tvorí jeden konštrukčný celok, ktorý je možné zmontovať a odskúšať, a preto vyhovuje STN EN 62271-202. Temperovanie vnútorných priestorov v zimnom období je zabezpečené odpadovým teplom transformátora a prístrojov. Medzi najväčšie prednosti tejto transformačnej stanice patrí:

- malá zastavaná plocha,
- rýchla montáž,
- minimálna údržba,
- bezpečná a spoľahlivá prevádzka,
- vybavenie modernými zapuzdrenými spínacími zariadeniami plnené plynom SF<sub>6</sub>,
- umiestnenie vo veľkých priemyselných centrách,
- dlhá životnosť.

- Stavebný objekt PS 04 – Trafostanica – technologická časť:

V tomto projekte je navrhnutý ako distribučný transformátor trojfázový olejový hermetizovaný transformátor s Cu vinutím s hermeticky uzavretým úplne naplneným olejovým systémom s vlnovou nádobou a skrutkovaným vekom spĺňujúci požiadavky Nariadenia EU č. 548/2014 (ekodizajn) výrobcu BEZ Transformátory, a.s. Základné technické údaje transformátora:

Typ transformátora:	TOHn 339/22
Menovitý výkon:	250 KVA
Vyššie napätie:	22 kV
Nižšie napätie:	420/242 V
Frekvencia:	50 Hz
Straty naprázdno A0 max.:	PO = 260 W
Straty nakrátko Ck max.:	Pk75°C = 2500 W
Napätie nakrátko:	uk75°C = 4%
Akustický tlak (0,3 m):	LpA = 38 dB(A)
Akustický výkon:	LWA = 47 dB(A)
Chladenie:	olej

Rozmery (d x š x v): 1130 x 750 x 1530 mm

- Stavebný objekt SO 04 – Prívod NN – NN kábel:

V zemi vo voľnom teréne bude káblové vedenie uložené v súbehu s VN káblom v káblovej ryhe hĺbky 130 cm šírky 50 cm, pričom samotný kábel bude v hĺbke min. 100 cm, v pieskovom lôžku, s krytím výstražnou fóliou uloženou cca 30 cm nad káblom a po odbočení v zemi vo voľnom teréne bude káblové vedenie uložené v káblovej ryhe hĺbky 80 cm šírky 30 cm, pričom samotný kábel bude v hĺbke min. 70 cm, v pieskovom lôžku, s krytím výstražnou fóliou uloženou cca 30 cm nad káblom.

2. Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektová dokumentácia overená v územnom konaní je súčasťou povolenia o umiestnení stavby a je priložená k územnému rozhodnutiu, ktoré obdržal navrhovateľ.

Projektovú dokumentáciu overenú v územnom konaní vypracoval: Ing. František Urbaník, BK-Control, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 3, Levice - zodpovedný projektant, autorizovaný stavebný inžinier.

3. Stavba nebude negatívne vplývať na životné prostredie.

#### 4. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania:

Navrhovateľ je povinný dodržať:

- a) podmienky určené vo vyjadrení Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Levice - štátnej vodnej správy č.: č.: OU-LV-OSZP-2023/006863-002 zo dňa 14.3.2023.

Predpokladaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:

- v zmysle ust. § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách pred vydaním stavebného povolenia požiadať o súhlas tunajšieho úradu, úsek štátnej vodnej správy na SO 02 - Nová jednotlípová TS, ktorej súčasťou je aj transformátor s obsahom znečisťujúcich látok (s olejovou náplňou). K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť PD, v ktorej bude popísané detailné technické riešenie TS a spôsob zabezpečenia TS pred prípadným únikom znečisťujúcich látok (oleja),
- pri stavebných prácach je potrebné dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 zákona o vodách (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami – pohonnými hmotami) a súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Použité mechanizmy musia byť v takom technickom stave, aby sa vylúčilo unik ropných látok do podlažia alebo do povrchových vôd,
- pri križovaní alebo súbehu navrhovanej investičnej akcie s existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti v zmysle platnej STN a rešpektovať oprávnené požiadavky správcu dotknutých inžinierskych sietí.

- b) podmienky určené vo vyjadrení Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Levice - štátnej správy odpadového hospodárstva č.: OU-LV-OSZP-2022/003298-002 zo dňa 10.2.2022:

1. pôvodca / držiteľ odpadu so stavebnými odpadmi bude nakladané v súlade s § 14 a § 77 zákona o odpadoch; prioritne zabezpečí zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením; prostredníctvom oprávneného subjektu

2. priestory na zhromažďovanie odpadov v mieste vzniku, pred ďalším nakladaním s nimi budú zabezpečené v súlade s ustanovením § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371 /2015 Z. z. v platnom znení,

3. vhodnosť využitia stavebného odpadu na ďalšie stavebné práce, posudzuje príslušný stavebný úrad

4. prebytočná výkopová zemina, ktorá nebude použitá v mieste vzniku, bude zhodnotená v súlade s platnou legislatívou (zákon o odpadoch a stavebný zákon)

5. investor ku kolaudácii stavby zabezpečí :

- predloženie dokumentácie v kolaudačnom konaní, ktorej súčasťou budú preukázateľné doklady o zhodnotení využiteľných odpadov, doklad o zneškodnení nevyužitých odpadov vzniknutých počas realizácie stavby, z dôvod vydania vyjadrenia orgánu štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch

- v dokladoch musí byť špecifikovaná stavba z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný

c) podmienky určené vo vyjadrení Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Levice - štátnej správy ochrany prírody a krajiny č.: OU-LV-OSZP-2023/007415-002 zo dňa 3.4.2023.

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny, predmetná stavba je možná za nasledovných podmienok:

- v prípade vykonávania činností uvedených v § 13 zákona o ochrane prírody, je potrebné požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody, nakoľko plánovaná stavba zasahuje aj do chránenej krajinskej oblasti (CHKO) Štiavnické vrchy,

- stavebná činnosť bude realizovaná takým spôsobom, aby došlo k minimálnym zásahom do drevín a krovín, stavebné práce v blízkosti drevín realizovať citlivo, aby nedošlo k poškodeniu nadzemnej ani podzemnej časti drevín,

- v prípade nevyhnutne potrebného výrubu drevín alebo krov postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a k stavebnému konaniu doložiť právoplatný súhlas na výrub vydaný podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny,

- počas stavebných prác rešpektovať § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody,

- realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa ust. § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny.

d) podmienky určené vo vyjadrení Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice č.: OU-LV-PLO1-2022/003197-003 zo dňa 7.2.2022:

Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy je investícia možná pri dodržaní nasledovných podmienok:

- predmetná investícia musí byť v súlade s platným územným plánom obce,

- poľnohospodársku pôdu možno použiť len v nevyhnutných prípadoch a odôvodnenom rozsahu,

- pri zábere pozemkov, ktoré sú priamo dotknuté stavbou a sú vedené v stave C KN (záväznom druhu pozemku) ako poľnohospodárska pôda je potrebné každý záber poľnohospodárskej pôdy a každé použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel riešiť v súlade s ust. § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- pri použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu pre podzemné vedenie inžinierskych sietí do výkopov je potrebné požiadať tunajší úrad o stanovisko podľa § 18 ods.1,2 zák. č. 220/2004 Z. z.

e) podmienky určené v záväznom stanovisku Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Levice č.: OU-LV-OCDPK-2022/004291-003 zo dňa 27.4.2022,

súhlasí s navrhovaným riešením pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. K územnému a stavebnému konaniu stavby: „Rozšírenie distribučnej siete, LE-Rybník - sv. Anny vinice - VN, TS, NN“, požadujeme doložiť „Povolenie“ výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom

pásme cesty III/1578 v k.ú. Rybník, vydané Okresným úradom Levice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, dňa 27.04.2022 pod č.: OU-LV-OCDPK-2022/005966-005, na základe záväzného stanoviska ODI OR PZ Levice č.: ORPZ-LV- ODI1-94-007/2022 zo dňa 24.04.2022.

2. Výstavbou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste III/1578 v k.ú. Rybník.

3. V súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa vedenia nesmú umiestňovať v telese cesty a na cestných pomocných pozemkoch; z uvedeného dôvodu musí byť trasa vedenia umiestnená v celej dĺžke za telesom cesty III/1578, t.j. minimálne 0,65 m za cestnou priekopou v celom úseku s cestou III/1578.

4. Vedenie v súbehu s cestou III/1578 nesmie zasahovať do krajnice a cestnej priekopy cesty.

5. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu krytu vozovky cesty III/1578 v k. ú. Rybník, k narušeniu cestného telesa, k poškodeniu cestnej priekopy, ani k zhoršeniu odtokových pomerov cesty.

6. V prípade, že pri výjazde vozidiel zo staveniska dôjde k znečisteniu cesty III/1578, stavebník je povinný očistiť vozovku okamžite po jej znečistení.

7. Investor stavby podľa § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/12961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností a v prípade ich spôsobenia je povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu, resp. uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia alebo poškodenia komunikácie.

8. Pri realizácii stavby v ochrannom pásme cesty III/1578 musia byť všetky súvisiace práce vykonávané mimo cestného telesa uvedenej cesty, viac ako 2,6 m za komunikáciou, na komunikácii sa nesmú pohybovať ani na nej nemôžu byť odstavené žiadne mechanizmy a nesmú sa na nej pohybovať pracovníci. V prípade, že stanovené podmienky nebudú môcť byť dodržané, investor stavby je povinný včas požiadať tunajší úrad v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona o určenie dočasného dopravného značenia, ktoré musí byť na uvedenej ceste použité počas realizácie stavby, pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

9. Pri realizácii predmetnej stavby je zakázané postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty III/1578 v k.ú. Rybník a skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu.

10. Začiatok realizačných prác v dotyku s cestou III/1578 musí zhotoviteľ nahlásiť správcovi uvedenej cesty Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra a.s. na telefónne číslo: 0902 948 480 alebo na e-mail: [radoslava.tatarkovicova@rsuclv.sk](mailto:radoslava.tatarkovicova@rsuclv.sk).

11. Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku číslo 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.

12. K územnému a stavebnému konaniu stavby „Rozšírenie distribučnej siete, LE-Rybník – sv. Anny vinice - VN, TS, NN“ je potrebné doložiť kladné stanovisko správcu cesty III/1578 - Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s.

f) podmienky určené v záväznom stanovisku Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Levice č.: OU-LV-OCDPK-2022/005966-005 zo dňa 27.4.2022:

povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1578 v km 1,685 - 2,115 v k.ú. Rybník z dôvodu umiestnenia časti stavebného objektu: SO 02 – Prípojka VN -- VN kábel, stavby: „Rozšírenie distribučnej siete, LE-Rybník – sv. Anny vinice - VN, TS, NN“, investora: Západoslovenská distribučná, a.s., do ochranného pásma cesty III/1578 v km 1,685 – 2,115 v k.ú. Rybník podľa predloženej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou BK-Control, s.r.o. v novembri 2021, ktorá bola overená na ODI OR PZ Levice dňa 24.04.2022 a ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto povolenia, pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Výstavbou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste III/1578 v k.ú. Rybník.

2. V súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa vedenia nesmú umiestňovať v telese cesty a na cestných pomocných pozemkoch; z uvedeného dôvodu musí byť trasa vedenia umiestnená v celej dĺžke za telesom cesty III/1578, t.j. minimálne 0,65 m za cestnou priekopou v celom úseku s cestou III/1578.

3. Vedenie v súbehu s cestou III/1578 nesmie zasahovať do krajnice a cestnej priekopy cesty.

4. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu krytu vozovky cesty III/1578, k narušeniu cestného telesa, k poškodeniu cestnej priekopy, ani k zhoršeniu odtokových pomerov cesty.

5. V prípade, že pri výjazde vozidiel zo staveniska dôjde k znečisteniu cesty III/1578, stavebník je povinný očistiť vozovku okamžite po jej znečistení.

6. Investor stavby podľa § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/12961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností a v prípade ich spôsobenia je povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu, resp. uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia alebo poškodenia komunikácie.

7. Práce v ochrannom pásme cesty III/1578 sú povolené uskutočniť počas realizácie stavby: „Rozšírenie distribučnej siete, LE-Rybník – sv. Anny vinice - VN, TS, NN“.

8. Nakoľko toto povolenie je vydané v štádiu projektovej dokumentácie, platnosť tohto povolenia zaniká, ak v projektovej dokumentácii dôjde k zmene umiestnenia stavby bez nahlásenia cestnému správnomu orgánu a správcovi komunikácie.

9. Podľa § 11 ods. 3 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa ustanovuje, že vlastník stavby na vlastné náklady odstráni stavbu kedykoľvek, keď si to vyžiada verejný záujem.

10. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej dokumentácie, ktorej jedno vyhotovenie ostáva na tunajšom úrade ako podklad pre toto povolenie.

11. Investor stavby je povinný dodržať podmienky stanovené v stanovisku Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. č.: 671/2022 zo dňa 06.04.2022.

g) podmienky určené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Nitre č.: KPUNR-2022/7104-4/30254/PAT zo dňa 12.4.2022:

1. Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:

a) archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania odkryvu plôch už vo fáze skrývky ornice, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,

b) v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“), pričom zemina, vykopaná z miesta nálezu, bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom kovov, c) archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky; oprávnená osoba je povinná držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do ich odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona; správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.

2. Pri zabezpečení záchranného archeologického výskumu je stavebník povinný:

a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

b) zabezpečiť vykonanie záchranného archeologického výskumu oprávnenou osobou, s ktorou uzatvoria pred začatím výskumu zmluvu v zmysle § 39 ods. 3, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania výskumu, určené týmto rozhodnutím,

c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu záchranného archeologického výskumu,

d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby, e) v prípade zistenia nehnuteľných nálezov, ako sú torzá architektúr, v priebehu záchranného archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší postup stavebníkov a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s KPU Nitra,

f) zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PÚ SR“) na posúdenie do 60 dní od skončenia terénnej časti záchranného archeologického výskumu a o termíne predloženia výskumnej dokumentácie PÚ SR písomne informovať KPU Nitra, g) jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, v znení vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., vrátane stanoviska PÚ SR bezodplatne odovzdať KPÚ Nitra do 15 dní od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii,

h) jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu bezodplatne odovzdať Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra, na vedenie evidencie,

i) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zoznam-pravnicky-ch-osob-opravnenych-vykonavat-AV-januar-2022.pdf>

h) podmienky určené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu v Nitre č.: KPUNR-2022/7104-2/23805/PAT zo dňa 22.3.2022:

1. Na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí, podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.

i) podmienky určené vo vyjadrení Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, Bratislava, stanovisko k PD stavby pre územné konanie: „Rozšírenie distribučnej siete, LE – Rybník – Sv. Anny vinice – VN, TS, NN“, č.: CD 12502/2022, zo dňa 25.3.2022 /stanovisko k PD pre územné konanie/

Na základe predloženého projektu súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu, s dodržaním nasledujúcich podmienok a pripomienok:

1. Prevádzkový súbor PS 01 - Trafostanica - technologická časť žiadame upraviť tak, aby sa v rámci stavby navrhol VN rozvádzač KKT. V rámci stavebného objektu SO 01 vymieňaní pbč. 4032 sa osadil tak, aby bol verejne prístupný - navrhujem ho posunúť na parcelu 1609/1.

2. Za detailné technické riešenie a realizovateľnosť stavby v zmysle platných predpisov a noriem STN zodpovedá projektant.

3. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti



VVN, VN a NN vedení. Žiadame dodržať všetky platné bezpečnostné predpisy a normy a obzvlášť normu STN 34 3100 až 08.

4. Žiadame Vás, aby Ste zabezpečili koordináciu umiestnenia budovaných distribučných vedení s existujúcimi inžinierskymi stavbami tak aby križovatky a súbegy boli v súlade s normami. Do projektu pre stavebné konanie Vás žiadame, aby Ste:

- doplnili geodeticky zamerané všetky inžinierske siete v trase navrhovaného VN, NN distribučného rozvodu (vodovod, plynovod, telekomunikačné vedenia, cesty, jarky, 1kV, 22kV vzdušné vedenie a stromy) a trasy navrhovaných VN, NN káblových rozvodov upravili tak, aby súbegy a križovania s existujúcimi inžinierskymi sieťami boli v súlade s normami STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005. V projekte pre stavebné konanie Vás žiadame, aby Ste predložili koordinačný situačný výkres minimálne v mierke 1:500, tak aby bol návrh jasne znázornený (v prípade potreby spracovali aj detaily). Vyznačili konkrétne rezy uloženia 1kV, 22kV káblov v situačných výkresoch podľa križovaní a súbehov s inžinierskymi stavbami.
- konzultovali návrh jedнопólovej schémy zapojenia s Prevádzkovateľom a doplnili výpočet chodu siete
- istenia impedancie pre celý navrhovaný NN rozvod,

5. Projekt pre stavebné konanie žiadame, aby ste v rámci spracovania konzultovali s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy a predložili mu k odsúhlaseniu s hromadnou Žiadosťou o pripojenie odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy.

j) podmienky určené vo vyjadrení Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., OZ Levice č.: 9861/2022 zo dňa 8.2.2022:

1. Realizáciou stavby bude dotknutý verejný vodovod. Trasu verejného vodovodu sme orientačne znázornili v nami potvrdenom a priloženom mapovom podklade. Pred začatím stavby bude potrebné verejný vodovod vytyčiť v teréne na základe objednávky (p. Onderišin 0911 053 874). 2. Zemné práce v ochrannom pásme verejného vodovodu (1,8 m od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti na obidve strany) žiadame vykonávať ručne. V miestach križovania a súbehu žiadame dodržať podmienky priestorovej normy STN 736005.

3. Novú transformačnú stanicu na parc. č. 1048 a 4302 žiadame osadiť mimo ochranné pásmo verejného vodovodu (1,8 m od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti na obidve strany).

4. Počas realizácie stavby v miestach križovania a súbehu žiadame prizvať pracovníkov nášho odštepného závodu k prevzatiu vykonaných prác v otvorenej ryhe (p. Szabó 0903 225 078).

5. Porealizačné geodetické zameranie nových káblových rozvodov (v miestach križovania a súbehu) žiadame odovzdať nášmu odštepnému závodu v Leviciach v elektronickej forme.

k) podmienky určené vo vyjadrení SPP – distribúcia a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava č.: TD/NS/0184/2022/Be zo dňa 14.3.2022:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník :
  1. rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  2. pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  3. zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
  4. zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
  5. zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
- l) technické podmienky určené vo vyjadrení Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava č.: 6612214112 zo dňa 3.5.2022, vrátane Všeobecných podmienok ochrany SEK, ktoré sú súčasťou tohto vyjadrenia:
  1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Imre, peter.imre@telekom.sk, +421 36 6334536
  4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
  6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
  7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku
  8. Prílohy k vyjadreniu:
    - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

m) podmienky určené vo vyjadrení Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra, Strediska správy a údržby Levice, č. 671/2022 zo dňa 6.4.2022, súhlas s umiestnením stavby:

- investor pred vydaním územného rozhodnutia musí požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1578 v súvislosti s umiestnením vedenia do ochranného pásma cesty,
- v súlade s §18 ods. 3) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách sa elektrické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné a iné vedenia nesmú umiestňovať v telese cesty a na cestných pomocných pozemkoch; z uvedeného dôvodu žiadame, aby trasa vedenia bola umiestnená v celej dĺžke za telesom cesty, t. j. min. 0,65 m za cestnou priekopou v celom úseku súbehu s cestou III/1578,
- stavba musí byť realizovaná bez zásahu do vozovky cesty III/1578,
- vedenie v súbehu s cestou nesmie zasahovať do krajnice a cestnej priekopy cesty III/1578,
- realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov cesty, a poškodeniu cestnej priekopy,
- pri realizačných prácach nesmie byť znečisťovaná pozemná komunikácia výkopovou zeminou, prípadne strojmi a mechanizmami, ak by k tomu došlo, musí byť zaistené jej okamžité očistenie,
- počas realizácie stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,
- počas realizácie nesmú byť stroje a mechanizmy na ceste III/1578 zapätkované a výkopová zemina a stavebný materiál nesmú byť skladované na vozovke, na krajnici ani v cestnej priekope,
- investor podľa §9 ods. 4) a 5) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve; v prípade ich spôsobenia je povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu, resp. uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia alebo poškodenia komunikácie.

RSÚC Nitra a. s., cestmajsterstvo Levice podľa §11 ods. 6) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov súhlasí s povolením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1578 v km 1,685 2,115 v k. ú. Rybník v súvislosti s realizáciou stavby: „Rozšírenie distribučnej siete, LE-Rybník - sv. Anny vinice - VN, TS, NN" za nasledovných podmienok:

- v súlade s §18 ods. 3) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov musia byť vedenia umiestnené mimo telesa cesty III. triedy a cestného pozemku, t.j. za cestnou priekopou,
- o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1578 musí investor požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- investor podľa §9 ods. 4) a 5) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve; v prípade ich spôsobenia je povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu, resp. uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia alebo poškodenia komunikácie.

n) podmienky určené v stanovisku Slovenského pozemkového fondu, Bratislava č.: SPF87646/2022/740/004, SPFZ108432/2022 zo dňa 27.6.2022:

SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu podľa predloženej žiadosti a PD na pozemku NV mimo zastavaného územia obce za podmienky:

- stavebník na dotknutý pozemok NV bezodkladne po vydaní kolaudačného rozhodnutia podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejмый rozsah vecného bremena a znalecký posudok,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku NV,
- po dokončení stavby bude pozemok NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

5. Pred začatím realizácie stavby, je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a v ich ochranných pásmach pracovať za dozoru a podľa podmienok správcov inžinierskych sietí. Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ochranné pásma v zmysle príslušných STN, zákonov a smerníc.

6. V prípade vzniku odpadov je stavebník povinný s nimi nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.

**N á m i e t k y účastníkov konania :** neboli vznesené.

**Účastníci konania:**

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Obcou Rybník, starostom Petrom Šrámeckom,
2. Ostatným účastníkom konania: (t. j. právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté formou verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona) vyvesením

Na úradnej tabuli:

Obec Rybník, Hlavná 2, 935 23 Rybník

**Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava v konaní zastúpený Obcou Rybník, starostom Petrom Šrámeckom, podal dňa 4.1.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Rozšírenie distribučnej siete, LE – Rybník – Sv. Anny vinice – VN, TS, NN“.

Stavebný úrad v územnom konaní, oznámil dňa 30.9.2022 v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona začatie územného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie na deň 26.10.2022. Súčasne ich upozornil, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak nebude na ne prihliadnuté. Nakoľko predmetná stavba je líniovou stavbou s veľkým počtom účastníkov konania bolo oznámenie o začatí územného konania doručené jeho účastníkom verejnou vyhláškou. Účastníci konania v tejto lehote a ani na ústnom pojednávaní žiadne námietky ani pripomienky voči povoľovanej stavbe neuplatnili.

Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní, posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania obce Rybník.

Iné právo k dotknutým pozemkom, na ktorých má byť umiestnená navrhovaná líniová stavba, bolo navrhovateľom preukázané v zmysle ustanovení zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, resp. boli doložené súhlasné stanoviská vlastníkov pozemkov.

Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, ktoré obsahovali pripomienky, boli skoordinované a zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia.

Ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia boli k návrhu na umiestnenie stavby doložené vyjadrenia resp. stanoviská od nasledujúcich dotknutých orgánov a organizácií: Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Levice, Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Levice, OR Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, OR Policajného zboru v Leviciach, Reg. úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava, Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra - OZ Levice, SPP – distribúcia a.s. Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Krajského pamiatkového úradu Nitra, Obce Rybník, Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. strediska správy a údržby Levice, Michlovský spol. s.r.o. – údržbového centra Banská Bystrica, O2 Slovakia, s.r.o.

Po zvážení všetkých skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


## Poučenie

Podľa ust. § 53 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie.

Podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku odvolanie treba podať na obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti.

Podľa prvej hlavy tretej časti správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie preskúmateľné správnym súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

A redacted signature and stamp area, with a red circular official stamp partially visible behind the redaction. The stamp contains the text 'Mesto Rybník' and '1078'.

**Ing. Peter Štefan**  
starosta obce

### Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania

- navrhovateľovi: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Obcou Rybník, starostom Petrom Šrámekom;
- vlastníkom pozemkov a stavieb, v ktorých je navrhovaná stavba umiestnená parc. č.: 1413/1, 1454, 1609 /stav E-KN/, 1083/2, 1048, 1359, 4300, 4301, 1083/2, 4302, 1048, 4305, 1609/1 /stav C-KN/ – líniová stavba /nová TS bude umiestnená na pozemku parc. č. 4302 /C-KN/ - k. ú.: Rybník
- vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich parc. č.: 1170, 1231, 1182, 1169, 1156/1, 1157/1, 1160, 1159/1, 1159/2, 1161/1, 1161/2, 1109/2, 1413/1, 1412/1 /stav E-KN/ a na parc. č.: 1193/2, 1189/1, 1188/2, 1187/2, 1186/1, 1183/1, 1182/4, 4304, 1152/2, 1152/3, 1152/4, 1152/5, 1161/3, 1048, 1049/1, 1049/3, 959/2, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4368, 4369, 1114, 1389/37 /stav C-KN/ - k. ú.: Rybník

(v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona s prihladnutím na § 18 ods. a § 26 ods. 1 správneho poriadku – líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania)

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené podľa § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Toto oznámenie podľa ust. § 26 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách). Súčasne sa oznámenie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce a pod.) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie vyvesené dňa: 11. 4. 2023 .....

Rozhodnutie zvesené dňa: .....

Podpis/pečiatka: .....

Podpis/pečiatka: .....

**Doručí sa účastníkom konania:**

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Obcou Rybník, starostom Petrom Šrámekom,
2. Ostatným účastníkom konania: (t. j. právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté formou verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona) vyvesením

**Na úradnej tabuli:**

Obec Rybník, Hlavná 2, 935 23 Rybník

**Na vedomie:**

1. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., OZ Levice, Ludanská 4, Levice,
2. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26,
3. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
4. Okresný úrad Levice, Odbor krízového riadenia, Rozmarínová 4, 934 01 Levice,
5. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová 4, Levice,
6. Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, Rozmarínová 4, 934 01 Levice,
7. Okresný úrad Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozmarínová 4, Levice,
8. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra,
9. Reg. Správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova ulica 147, Nitra 949 01,
10. OR Policajného zboru v Leviciach, Okresný dopravný inšpektorát, Ľ. Štúra 51, Levice,
11. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7, Levice,
12. Reg. úrad verejného zdravotníctva v Leviciach,
13. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra.